

ANÁLISE TÉCNICA

SOLICITANTE: GERENCIA DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 097/2024

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2024

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para execução de infraestrutura urbana - Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais, Bairro Nossa Senhora Aparecida – Etapa II, no Município de Ribas do Rio Pardo/MS, referente ao Contrato de Repasse OGU do Ministério das Cidades, Instrumento 891613/2019, Operação 1066682- 09 - Programa Planejamento Urbano.

I – DOS FATOS

A Gerência de Licitação deste município solicitou análise técnica deste Departamento com relação aos documentos de **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA** operacional e profissional apresentados pela empresa **CONSULTORIA E ENGENHARIA IRMÃOS ABREU LTDA**, inscrita no CNPJ: 21.157.411/0001-65, primeira colocada da fase de lances na Concorrência Eletrônica nº 011/2024.

II – DA ANÁLISE

Da análise podemos verificar que o Edital solicita:

Para atendimento quanto à capacidade técnico-operacional e profissional, compatível ao objeto, será aceito atestado (s) equivalente (s) ou superior (es), para os itens envolvendo a parcela de maior relevância e valor significativo do objeto, nos termos do §1º do art. 67 da Lei 14.133/2021 e observada a limitação imposta no §2º do mesmo artigo, nos seguintes termos.

ITEM	DESCRÍÇÃO	UN.	QTD. ORÇAMENTO	(%) VALOR ORC.	QTD. ATESTADO
1	MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM			14,92%	
(Ref. Item 1.4.5)	Escoramento de vala, tipo blindagem, com profundidade de 1,5 a 3,0m, largura maior ou igual a 1,5m e menor que 2,5m	M2	1.055,77		527,00
		OU			
		M	219,95		109,00





(Ref. Item 1.4.9)	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica, largura de 1,5 a 2,5m, profundidade de 1,5 a 3,0m com solo de 1ª categoria, com placa vibratória	M3	1.948,40		974,00
		OU			
		M	286,95		143,00
2	MICRODRENAGEM - GALERIAS			9,79%	
(Ref. Item 1.5.2)	Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe PS1, diâmetro nominal de 0,60 m	M	68,36		34,00
(Ref. Item 1.5.3)	Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe PA-1, diâmetro nominal de 0,80 m	M	63,61		31,00
		OU			
	Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, diâmetro nominal igual ou superior a 0,80 m	M	63,61		31,00
3	MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES			10,97%	
(Ref. Item 1.6.1)	PV-1 - Poço de Visita, em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 14mpa	UN	4,00		2,00
5	IMPLEMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO			37,24%	
(Ref. Item 1.8.5)	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ)	M3	57,70		28,00





		OU			
		M2	1.923,11		961,00
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			7,77%	
(Ref. Item 1.9.1)	Meio-fio (guia) com sarjeta	M	524,15		262,00
7	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE			6,60%	
(Ref. Item 1.10.4)	Execução de passeio (calçada)	M3	42,69		21,00
		OU			
		M2	609,87		304,00

Finalizada a análise das documentações de **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL** apresentadas pela empresa CONSULTORIA E ENGENHARIA IRMÃOS ABREU LTDA identificamos atendimento ao solicitado em edital e seus anexos em relação à capacidade **técnico-operacional e profissional**, nos seguintes quesitos:

ITEM	DESCRÍÇÃO	UN.	QTD. ATESTADO	QUANT. ATESTADA OPERACIONA	QUANT. ATESTADA PROFISSIONAL
1	MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM				
(Ref. Item 1.4.5)	Escoramento de vala, tipo blindagem, com profundidade de 1,5 a 3,0m, largura maior ou igual a 1,5m e menor que 2,5m	M2	527,00		
		OU			
		M	109,00		
(Ref. Item 1.4.9)	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica, largura de 1,5 a 2,5m, profundidade de 1,5 a 3,0m com solo de 1 ^a categoria, com placa vibratória	M3	974,00		
		OU			





		M	143,00		
2	MICRODRENAGEM - GALERIAS				
(Ref. Item 1.5.2)	Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe PS1, diâmetro nominal de 0,60 m	M	34,00		
(Ref. Item 1.5.3)	Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe PA-1, diâmetro nominal de 0,80 m	M	31,00		
		OU			
	Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, diâmetro nominal igual ou superior a 0,80 m	M	31,00		
3	MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES				
(Ref. Item 1.6.1)	PV-1 - Poço de Visita, em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 14mpa	UN	2,00		
5	IMPLEMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO				
(Ref. Item 1.8.5)	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ)	M3	28,00		
		OU			
		M2	961,00		
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
(Ref. Item 1.9.1)	Meio-fio (guia) com sarjeta	M	262,00		





7	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE				
(Ref. Item 1.10.4)	Execução de passeio (calçada)	M3	21,00		
		OU			
		M2	304,00		

III – DA CONCLUSÃO

Ante ao exposto, tendo em vista as razões de fato e de direito abordadas, concluímos que a empresa CONSULTORIA E ENGENHARIA IRMÃOS ABREU LTDA inscrita no CNPJ: 21.157.411/0001-65, **NÃO ATENDE A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL** solicitada no Edital da Concorrência Eletrônica Nº 011/2024 visto que no acervo técnico apresentado não foi possível localizar os serviços de **Escoramento de vala, tipo blindagem, com profundidade de 1,5 a 3,0m, largura maior ou igual a 1,5m e menor que 2,5m**.

Existe alguns itens que apresenta escoramento de vala, porém não foi possível localizar algum que tenha sido feito com o método de blindagem, esse tipo de escoramento é feito de estruturas metálicas com alta resistência, diferente do escoramento com madeira.

Ribas do Rio Pardo, 24 de fevereiro de 2025.

.....
Linarde P. Alves
Engenheiro Civil CREA/MS 10490/D
Portaria 01/07

