



## ANÁLISE TÉCNICA

**SOLICITANTE: GERENCIA DE LICITAÇÃO**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 097/2024**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2024**

**OBJETO:** Contratação de Empresa Especializada para execução de infraestrutura urbana - Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais, Bairro Nossa Senhora Aparecida – Etapa II, no Município de Ribas do Rio Pardo/MS, referente ao Contrato de Repasse OGU do Ministério das Cidades, Instrumento 891613/2019, Operação 1066682- 09 - Programa Planejamento Urbano.

### I – DOS FATOS

A Gerência de Licitação deste município solicitou análise técnica deste Departamento com relação aos documentos de **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA** operacional e profissional apresentados pela empresa GS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ: 08.946.897/0001-52, terceira colocada da fase de lances na Concorrência Eletrônica nº 011/2024.

### II – DA ANÁLISE

Da análise podemos verificar que o Edital solicita:

ITEM	DESCRÍÇÃO	UN.	QTD. ORÇAMENTO	(%) VALOR ORC.	QTD. ATESTADO
1	MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM			14,92%	
(Ref. Item 1.4.5)	Escoramento de vala, tipo blindagem, com profundidade de 1,5 a 3,0m, largura maior ou igual a 1,5m e menor que 2,5m	M2	1.055,77		527,00
		OU			
		M	219,95		109,00



(Ref. Item 1.4.9)	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica, largura de 1,5 a 2,5m, profundidade de 1,5 a 3,0m com solo de 1ª categoria, com placa vibratória	M3	1.948,40		974,00
		OU			
		M	286,95		143,00
2	MICRODRENAGEM - GALERIAS			9,79%	
(Ref. Item 1.5.2)	Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe PS1, diâmetro nominal de 0,60 m	M	68,36		34,00
(Ref. Item 1.5.3)	Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe PA-1, diâmetro nominal de 0,80 m	M	63,61		31,00
		OU			
	Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, diâmetro nominal igual ou superior a 0,80 m	M	63,61		31,00
3	MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES			10,97%	
(Ref. Item 1.6.1)	PV-1 - Poço de Visita, em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 14mpa	UN	4,00		2,00
5	IMPLEMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO			37,24%	

  
2



(Ref. Item 1.8.5)	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ)	M3	57,70		28,00
		OU			
		M2	1.923,11		961,00
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			7,77%	
(Ref. Item 1.9.1)	Meio-fio (guia) com sarjeta	M	524,15		262,00
7	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE			6,60%	
(Ref. Item 1.10.4)	Execução de passeio (calçada)	M3	42,69		21,00
		OU			
		M2	609,87		304,00

Finalizada a análise das documentações de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL apresentadas pela empresa GS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA não foi possível identificar atendimento ao solicitado em edital e seus anexos em relação à capacidade técnico-operacional e profissional, nos seguintes quesitos:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD. ATESTADO	QUANT. ATESTADA OPERACIONA	QUANT. ATESTADA PROFISSIONAL
(Ref. Item 1.4.5)	Escoramento de vala, tipo blindagem, com profundidade de 1,5 a 3,0m, largura maior ou igual a 1,5m e menor que 2,5m	M <sup>2</sup>	527,00	0,00	0,00

### III – DA CONCLUSÃO

Ante ao exposto, tendo em vista as razões de fato e de direito abordadas, concluímos que a empresa GS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ: 08.946.897/0001-52, não atende a

**Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo**

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

[www.ribasdoriopardo.ms.gov.br](http://www.ribasdoriopardo.ms.gov.br)

3



QUALIFICAÇÃO TÉCNICA operacional e profissional solicitada no Edital da Concorrência Eletrônica Nº 011/2024. Após análise do atestado técnico referente a prefeitura de Bandeirantes verificou-se que o item apresentado abaixo se assemelha ao item solicitado no edital porem não atende as especificações de largura solicitada.

2.4	<b>ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020</b>	m <sup>2</sup>	539,13
-----	---	----------------	--------

Ribas do Rio Pardo, 17 de dezembro de 2024.

*[Handwritten signature of Ariane Ferreira]*  
ARIANE FERREIRA  
Diretora de Departamento  
de Obras  
Portaria 355/24